

Pièce n° 2.2.3 - IFSI - Demande de dérogation Ad'AP

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	
IFSI -	Bâtiment Type - 3 ^{ème} catégorie
Diagnostic réalisé le : 29 novembre 2013	Par : Raphael Rebord



Chiffres revus par DS -
12.5.2015

Point examiné	Non-conformité / obstacle à l'accessibilité		Type de handicap concerné				Liste des préconisations				
	Photo de l'obstacle	Description de la non-conformité	N°	Impact					Description	N°	Estimatif en € Ht
Escaliers		ERP 5 + type R (Ets Enseignement) : plus de 100 personnes sont admissibles en étage sans ascenseur. Obligation d'installer un ascenseur conforme (NF EN 81-70)	5.3	▲	●	●			<p><u>Justification de la demande de dérogation</u> : l'accès à l'étage n'est pas nécessaire pour une personne en fauteuil roulant ou malvoyante compte-tenu des locaux disponibles au RDC :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direction , accueil-secrétariat - 2 salles de cours, 1 labo clinique, 2 salles TP - 1 CRD, 1 sanitaire, 1 détente extérieure + déjeuner possible dans circulation - 1 salle informatique, 1 photocopieuse - 1 bureau formateur 	24	0,00 €

Circulations verticales



DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	
IFSI -	Bâtiment Type - ^{ème} catégorie
Diagnostic réalisé le : 29 novembre 2013	Par : Raphael Rebord



Chiffres revus par DS -
12.5.2015

Point examiné	Non-conformité / obstacle à l'accessibilité				Type de handicap concerné				Liste des préconisations		
	Photo de l'obstacle	Description de la non-conformité	N°	Impact					Description	N°	Estimatif en € Ht
RDC haut Locaux Atteinte des commandes, équipements, mobiliers		L'équipement, la commande est situé à une hauteur non-conforme	11.21	○	●				<u>Justification de la demande de dérogation</u> : Les étagères du Centre de Recherche et de Documentation (CRD) sont en cours de redistribution par la documentaliste pour que tous les ouvrages soient accessibles depuis un fauteuil roulant. De plus une aide humaine à la personne handicapé est toujours possible : aide de la documentaliste et/ou des autres étudiants valides.	57	0,00 €



DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE	
IFSI -	Bâtiment Type - ^{ème} catégorie
Diagnostic réalisé le : 29 novembre 2013	Par : Raphael Rebord



Chiffres revus par DS -
12.5.2015

	Point examiné	Non-conformité / obstacle à l'accessibilité				Type de handicap concerné				Liste des préconisations		
		Photo de l'obstacle	Description de la non-conformité	N°	Impact					Description	N°	Estimatif en € Ht
Circulations verticales	Plate-forme élévatrice		L'équipement n'est pas d'usage permanent / autonome	5.8	▲ ●					Justification de la demande de dérogation : l'utilisation de la plateforme élévatrice se fait uniquement durant les heures d'ouvertures de l'IFSI et sous contrôle du personnel enseignant, en possession de la télécommande. L'handicapé est ainsi accompagné et sécurisé lors de l'usage de la plateforme.	21	0,00 €